

クサビ足場 規格・適用チェック表（2025 年版）

- 対象：くさび緊結式足場（住宅～中低層建築）
- 更新： 年 月 日（法改正・仮設工業会技術指针对応）

分類	チェック項目	基準・数値	確認・備考
規格	センチ／インチの混用防止	混用 NG （1829mm≠1800mm）	
規格	支柱間隔	1800mm 以下（2025 改正）	
構造	作業床の幅	40cm 以上（安衛則第 563 条）	
構造	作業床と建地の隙間	12cm 未満（防網代替可）	
安全	手すり高さ／中さん／幅木	85cm↑／35～50cm／10cm↑	
安全	本足場の義務	幅 1m 以上は本足場必須 （2025 改正）	
施工	ジャッキベース＋敷板設置	沈下・傾斜防止（仮設工業会指針）	
施工	風速 34m/s 超の作業中止	強風時は作業禁止（厚労省通達）	
点検	組立・解体・変更後の点検記録	点検者氏名・日付の記録保存	
点検	適合証明・許容荷重揭示	現場揭示義務（認定基準）	

※ 現場ごとに条件が異なるため、最終判断は施工計画および元請協議による。

※ 法令根拠：労働安全衛生規則 第 540 条～第 563 条／仮設工業会 技術指針 2025 年版。