

クサビ式足場 組立チェックリスト（改訂 2025）

（労働安全衛生規則 第 563 条・第 570 条／仮設工業会 技術指針 2025 対応）

本チェックリストは、クサビ式足場の組立・解体作業における安全確認を目的としています。法令（安衛則 563・570 条）および仮設工業会技術指針に基づき、点検・記録・保存を行ってください。

確認項目	内容	確認 (✓)
ジャッキベース・地盤	敷板を敷き、水平を確認（沈下・傾斜なし）	
支柱の建込み	垂直を確認し、クサビを完全に打ち込み固定	
水平材・筋交い	直角・対角を確認。緩み・変形なし	
手すり・中さん・巾木	手すり高さ 85cm 以上／中さん設置／巾木 10cm 以上	
先行手すり（X 種／Y 種）	認定ラベル確認・混用禁止・損傷なし	
作業床（布板）	ロックピン掛け忘れなし／隙間なし／支持数確認	
壁つなぎ	間隔 9m×6m 以内（実務標準 5.0×5.5m）／端部・最上層に追加あり	
仮囲い・養生	風荷重増加時は再計算・再点検を実施	
昇降設備	梯子・階段ユニット設置済み／固定確認	
安全帯・ハーネス	フルハーネス型を常時使用／ライフライン接続	
天候・気温	気温 35℃以上は作業制限、悪天候後は臨時点検	
是正対応	不具合発見時は作業中止→是正→記録→再開許可	
記録・保存	写真添付・署名記録を残し、3 年間保存（監査対応）	

【点検実施者】 _____ 【責任者】 _____

※悪天候後・仮囲い変更時は臨時点検を必ず実施してください。